

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.00446/21



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКНОС" (ООО "ТЕКНОС").

Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица и адрес осуществления места деятельности: 127055, РОССИЯ, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 68. ОГРН: 1057749663311. ИНН: 7718571300.

Телефон (495)967-19-61, адрес электронной почты: tekno.s.russia@tekno.s.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКНОС" (ООО "ТЕКНОС").

Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица и адрес осуществления места деятельности: 127055, РОССИЯ, город Москва, улица Бутырский Вал, дом 68.

ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКНОС" В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ.

Место нахождения: город Санкт-Петербург, город Петергоф. Адрес осуществления места деятельности: 198515, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Новые Заводы, дом 56, корпус 3 литер а.

ОГРН: 1057749663311. ИНН: 7718571300. Телефон (495)967-19-61, адрес электронной почты: tekno.s.russia@tekno.s.com.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР".

ОГРН 1077759457489. ИНН 7719646780. Место нахождения: г. Москва. Адрес юридического лица и адрес места осуществления деятельности: 111524, Российская Федерация, город Москва, ул. Перовская, дом 1, 10, этаж 1, помещение VI, комната 5. Телефон 74953089208, адрес электронной почты firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие на основе силикатной краски FACADE SILICATE PRO, выпускаемой по ТУ 20.30.22-124-93296022-2020, нанесенной в два слоя (расход при нанесении на негорючее основание не более 0,340 кг/м²). Серийный выпуск.

код ОКПД2:

20.30.22.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

3209 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ1.

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 7972/РС от 07.04.2021 г. выданы Независимой испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ИН28. Акт о результатах анализа состояния производства сертифицируемой продукции № 4555-АОП от 24.02.2021 г. ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", уникальный номер записи об аккредитации ТРПБ.RU.ПБ37. Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.3) - группа слабогорючие (Г1); ГОСТ 30402-96 "Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость" (пункт 5.1) - группа трудновоспламеняемые (В1); ГОСТ 12.1.044-89 "ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения" (пункты 4.18, 4.20) - группа с умеренной дымообразующей способностью (Д2), группа по токсичности продуктов горения малоопасные (Т1). Срок хранения красок в заводской упаковке - 1 год со дня изготовления. Условия хранения: при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С в неповрежденной оригинальной таре.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 08.04.2021 по 07.04.2026

(со дня внесения сведений о сертификате соответствия в единый реестр сертификатов соответствия)

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

Эксперт (эксперты)

Шитиков В.Ю.

(подпись)
(фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии))

